



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e. mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it

Notified Body N°0987
Directive 89/106 CEE




ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/932/13/CPR/--- Classification Assessment

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 932.0AE0082/13
 Reaction to fire classification report n°.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA
 Classification on behalf of
VETROASFALTO S.p.A.

Via G. Pascoli, 3 - 20060 BASIANO (MI)



DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material
Viapol TechNO FIRE (BPP-10PE150)

DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE / Construction Products Directive
 Non applicabile / Not applicable

METODO DI PROVA / Test method
UNI CEN/TS 1187: 2012 Prova 2
CEN/TS 1187: 2012 Test 2

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard
UNI EN 13501-5:2009 - EN 13501-5 + A1:2005

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione.
 Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno
 Fire classification of construction products and building elements.
 Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests

CLASSIFICAZIONE / Classification

BROOF (t2)

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
 This classification is valid for the following effective end use conditions:

Coperture per tetti / Covering for roof

Inclinazione: qualsiasi / Pitch: all pitches

Substrati: substrati combustibili o non combustibili di massa volumica non inferiore a 15 kg/m³
Substrates: combustible or non-combustible substrates with volume mass not less than 15 kg/m³

Il Laboratorio non è stato coinvolto in alcuna attività di campionamento.
 The Laboratory has not been involved in any sampling activity.

Prato, 03/07/2013

Valid until: 02/07/2018

Il Responsabile Certificazione
 The Certification Manager
 Dr. Massimo Borsini

Il Direttore Tecnico
 The Technical Director
 Dr. Luca Ermilini



n° 0086

Le prove sono state eseguite in accordo
 all'accREDITAMENTO EN 17025
 Tests have been carried out in
 accordance to accreditation EN 17025



Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio.

Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.